



®

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr 1

DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB

AT-15-8010/2013

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

Orion Polyurethanes sp. z o.o. S.K.A.
58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszyska 4

do Aprobáty Technicznej ITB AT-15-8010/2013
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

Ogniochronna Piana Poliuretanowa
1PU / Premium B1 / OGNIOCHRONNA PIANKA fischer

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 niniejszego Aneksu.



Zastępca Dyrektora
ds. Współpracy z Gospodarką

Marek Kaproń

Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.

1. W p. 2 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8010/2013 zamiast zapisu:

„Piana poliuretanowa, objęta Aprobata, może być stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi klasy EI₂ 30 odporności ogniowej według normy PN-EN 13501-2+A1:2010 (lub niższej klasy), w sposób określony w Aprobacie Technicznej dotyczącej tych drzwi (o ile Aprobata Techniczna przewiduje taki sposób montażu).”,

wprowadza się zapis:

Piana poliuretanowa, objęta Aprobata, może być stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi klasy EI₂ 60 odporności ogniowej według normy PN-EN 13501-2+A1:2010 (lub niższej klasy), w sposób określony w Aprobacie Technicznej dotyczącej tych drzwi (o ile Aprobata Techniczna przewiduje taki sposób montażu).”

2. W p. „Informacje dodatkowe. Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje” wprowadza się:
Raport RS-13/B-320. Badanie odporności ogniowej drewnianych drzwi wewnętrznych wejściowych wykonanych wg dokumentacji technicznej nr BD-C-06/2013. Centrum Techniki Okrętowej S.A. Laboratorium Badań Ogniowych w Gdańsku

KONIEC